
EMM.320C



De EMM.320C budgetmeter is de combinatie van een geavanceerde mono fase energie meter met directe aansluiting tot 100A en een ingebouwde 1-polige vermogen-relais tot 100A.
De configuratie van de meter gebeurt via de drukknop en het lcd-display. De bidirectionele meter (import en export) is geschikt voor zowel actieve als reactieve vermogen meting. De uitlezing van de verbruikswaarden kan via het display ofwel via de gekoppelde webserver. De module heeft naast een RS485 Modbus RTU aansluiting ook nog een puls uitgang.

1. Aansluiten:



Voeding: L1 in op Klem 1, L1 out op Klem 2; N in op klem 3, N out op Klem 4

Modbus: A op kleine klem 2, B op kleine klem 1 aansluiten

Puls: - op kleine klem 6, + op kleine klem 5

2. Configuratie op het display:

Deze module is deels voor-geconfigureerd er dient normaal gezien enkel nog een **UNIEK** Modbus adres, getal tussen 1…247 te worden ingevoerd maar toch gelijk ook de andere Modbus parameters checken.
Hoe kom je in SETUP:
Op de **rechterknop (enter**) blijven duwen tot er PAS 0000 verschijnt, default paswoord PAS 1000 invullen door op de **linker-knop (scroll)** te drukken tot 1 verschijnt, kort op **enter** drukken voor volgend getal ofwel lang op **enter** drukken om naar volgende setting te gaan. Via **scroll** de set-waarden doorlopen. Na een paar seconden wachten ga je automatisch uit het menu.
De voor-ingestelde Modbus parameters: **9600 8N1**


- Modbus adres: Id001..Id247 (default 1)
- Baudrate: b 9600 (default 9600)
- 8 bit
- Parity: Prty n (parity none) (default n)
- Stopbit 1(default 1)

Dus als er meerdere meters in de installatie aanwezig zijn dan moet je via dit display een uniek Modbus adres instellen (Id001...Id247 (default 1)) voor iedere meter.
De uitgebreide (Engelse) handleiding met alle technische specificaties, gedetailleerde configuratie, Modbus registers is beschikbaar via onze website www.2-wire.net

3. Configuratie in de webserver

MEMo3b:

In de webserver ga naar Level3 (installateur niveau), klik hiervoor op de knop “EDIT GROUP-CHANNELS” voer het woord ‘Level3’ in en druk op de knop ‘CANCEL’ , je ziet nu bovenaan links ‘Level3’ vermeld staan. In dit installateurs Level3 kan je meters gaan toevoegen.
Voor de configuratie in de MEMo3b verwijzen we haar de Memo handleiding > v1.3 punt 9b. Onder een voorbeeld met CH17=fase 1+import, Invoeren: module=EMM220-630, mode= Bistabiel, Modbus adres en subadres, naam en dan ‘SAVE’




In niveau 4:



ELAN2:

Via de EMM.320C kan een ELAN2 data inlezen en registreren, maar ook schakelen op basis van lokaal ingestelde logica. Belangrijk om bij de logkanalen (CH1…CH16) Modbus/Master Relay instelling te kiezen en dan datzelfde kanaal te kiezen in de lokale logica regel. Een mooie oplossing voor bvb campings: Begrenzen op vermogen en/of dag verbruik, via logica lokaal schakelen, en kosten verrekend via 2wire.cloud.



4. Waarden aflezen op het display

Door telkens kortstondig op de **scroll** drukknop te duwen kan je alle meetwaarden en Modbus parameters aflezen:
Total kWh→ Import kWh→Export kWh→ Total kvarh→Import kVarh→ Export kVarh→ Max. Power Demand→Voltage →Current→W→ Var →VA→ Power Factor →Frequency →Pulse Constant→Modbusadres→Baudrate

5. Welke waarden worden gelogd.

MEMo logt om de 60 seconden:

- Meterstand Import in kWh
- Meterstand Export in kWh
- Spanning in Volt
- Stroom in Ampère
- Vermogen in Watt
- Powerfactor
- Reactief vermogen Var

ELAN logt om de 5 minuten:

- Meterstand Import in kWh
- Meterstand Export in kWh
- Spanning in Volt
- Stroom in Ampère
- Vermogen in Watt

6. Algemene opmerking:

MEMo3:
Als je zowel importverbruik als exportverbruik wil zien dan in de webserver een Modbus sub-adres 0 en 1 invullen, importgrafiek zit dan onder sub-adres 0 en export onder sub-adres 1.
Visualisatie van de kanalen voor de klant: zie bij WS.503 webserver configuration/channels. Omdat de webserver geen negatieve grafieken kan tonen moet de E-meter voor zonnepanelen volgens de richting van de stroom worden aangesloten.
Manuele bediening kan vanuit de webserver met een aan/uit knop en niet via het display op de module.



Automatische bediening b.v. als budgetmeter, kan worden ingesteld via de visuele logica userinterface in de webserver. Zie handleiding logica MEMo3
Voorbeeld: In onderstaande configuratie schakelt de logica in de MEMo3 webserver de budgetmeter voor 10 minuten uit als er gedurende 10 minuten meer dan 500 Watt wordt verbruikt, of schakelt uit tot de volgende uur-of dag overgang als respectievelijk uur-of dag verbruik werd overschreden.



ELAN2:
Als je zowel importverbruik als exportverbruik wil zien dan in de webserver bij para2 een 0 of 1 invullen, importgrafiek zit dan bij para2= 0 en export bij para2=1.

7. Installatie voorschrift

De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend installateur en volgens de geldende voorschriften. De module dient ingebouwd in een brandveilige zekeringkast. Tijdens de installatie moet rekening gehouden worden met (niet-limitatieve lijst):

2-WIRE Qonnex

- de geldende wetten, normen en reglementen.
- de stand van de techniek op het moment van de installatie.
- deze handleiding die alleen algemene bepalingen vermeldt en moet worden gelezen in het kader van elke specifieke installatie.
- de regels van goed vakmanschap.
- de voorgeschreven specs in deze handleiding zoniet is er risico voor beschadiging van de module.

Deze handleiding moet aan het dossier van de elektrische installatie worden gevoegd. Op de 2-Wire website is altijd de meest recente handleiding van het product terug te vinden.

8. Support

Wil je het product laten herstellen in geval van een eventueel defect? Neem dan contact met je leverancier of bestel online “nazicht module”.

9. Garantie bepalingen

De garantietermijn bedraagt twee jaar vanaf leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van het product door de consument. Als er geen factuur voorhanden is, geldt de productie datum. De consument is verplicht Qonnex bvba schriftelijk te informeren over het gebrek aan overeenstemming, en dit uiterlijk binnen de twee maanden na vaststelling. In geval van een gebrek aan overeenstemming heeft de consument enkel recht op een kosteloze herstelling of vervanging van het product, wat door Qonnex bepaald wordt.
Qonnex is niet verantwoordelijk voor een defect of schade als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of onachtzaam gebruik, een verkeerde bediening, transformatie van het product, onderhoud in strijd met de onderhoudsvoorschriften of een externe oorzaak zoals vochtschade of schade door overspanning. De dwingende bepalingen in de nationale wetgeving over de verkoop van consumptiegoederen en de bescherming van consumenten in landen waar Qonnex rechtstreeks of via distributeurs, agenten of vaste vertegenwoordigers verkoopt, hebben voorrang op bovenstaande bepalingen.

Qonnex bv
B-9310 Aalst Belgium
info@2-wire.be
www.2-wire.net